

平成29年度 水質検査集計表

52 温石山系肥前方面大浦 給水(杉野浦公民館)

項目	採水日 検体番号	2017年度 浄水 水質検査結果												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4/19	5/16	6/13	7/12	8/17	9/13	10/16	11/16	12/13	1/25	2/15	3/15					
1 一般細菌	個/ml	0452	0552	0652	0752	0852	0952	1052	1152	1252	0152	0252	0352	0	0	0	100	-
2 大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	不検出	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/l																0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l																0.0005	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l																0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l																0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l																0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l																0.05	0.005
9 亜硝酸態窒素	mg/l																0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l																0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.9	0.5	0.3	0.8	0.3	0.6	0.8	0.7	0.7	1.3	0.8	1.2	1.3	0.3	0.7	10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l																0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l																1.0	0.02
14 四塩化炭素	mg/l																0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l																0.05	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																0.04	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l																0.02	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l																0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l																0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/l																0.01	0.001
21 塩素酸	mg/l																0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l																0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/l																0.06	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l																0.03	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/l																0.1	0.01
26 臭素酸	mg/l																0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l																0.1	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l																0.03	0.003
29 プロモジクロロメタン	mg/l																0.03	0.003
30 ブロモホルム	mg/l																0.09	0.009
31 ホルムアルデヒド	mg/l																0.08	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/l																1.0	0.001
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l																0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	ND	ND	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	0.03	ND	0.03	0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/l																1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l																200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	0.005
38 塩化物イオン	mg/l	14	14	17	15	23	16	14	14	15	18	16	17	23.0	14.0	16.1	200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l																300	1
40 蒸発残留物	mg/l																500	1
41 陰イオン界面活性剤	mg/l																0.2	0.02
42 ジェオスミン	mg/l																0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l																0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l																0.02	0.005
45 フェノール類	mg/l																0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.8	1.1	0.4	0.7	3	0.3
47 pH値	-	7.6	7.5	7.8	7.7	7.7	7.5	7.6	8.0	7.3	6.8	7.2	7.2	8.0	6.8	7.5	5.8~8.6	-
48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0/12	-
49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0/12	異常なし
50 色度	度	ND	ND	ND	ND	1.7	ND	0.9	ND	ND	ND	0.8	ND	1.7	ND	0.8	5	0.5
51 濁度	度	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	0.1	2	0.1
52 残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	-	-
53 水温	℃	18.0	17.0	23.5	27.2	29.2	25.0	19.5	16.0	7.5	5.2	8.5	12.8	29.2	5.2	17.5	-	-
54 過マンガン酸カリウム消費量	mg/l																	
55 ジアルジア	個/10ℓ																-	0個/10ℓ
56 クリプトスポリジウム	個/10ℓ																-	0個/10ℓ
57 大腸菌(クリプト指標菌)	MPN/100ml																-	2MPN/100mL
58 嫌気性芽胞菌(クリプト指標菌)	/100ml																-	0個/100mL

*NDは定量下限値未満*残留塩素0.1未満はND